

SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ
XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số: /CTTNXLNT-KT

V/v phản hồi thông tin Báo Đà Nẵng
ngày 19/3/2025 về việc đường đọng nước gần số nhà
170 đường Cách Mạng Tháng Tám

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

Kính gửi: Báo Đà Nẵng

Ngày 19/3/2025, Báo Đà Nẵng có tin bài “**Đường đọng nước**” tác giả có phản ánh “Đoạn đường gần số nhà 170, đường Cách Mạng Tháng Tám (phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) thường xuyên đọng nước, mất vệ sinh. Đề nghị chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý để đảm bảo mỹ quan đô thị”.

Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải đã tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường tại đoạn đường gần số nhà 170 đường Cách Mạng Tháng Tám, xác nhận nguyên nhân gây đọng nước là do mặt đường bị trũng thấp, không liên quan đến hệ thống thoát nước.

(có hình ảnh đính kèm)

Vậy, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải xin cảm ơn thông tin và có phản hồi đến quý Báo được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng (báo cáo);
- Sở Khoa học và Công nghệ (báo cáo);
- Tổ Công tác thông tin báo chí (báo cáo);
- Giám đốc Công ty (báo cáo);
- Lưu: VT, KT_(T).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đặng Minh Dũng

HÌNH ẢNH ĐÍNH KÈM



Hình ảnh tại vị trí đọng nước gần số nhà 170 đường Cách Mạng Tháng Tám